

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
 ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
 МЧС России по Челябинской области  
 г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn\_chel@mail.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 373/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Челябинска» (далее – МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, Ю.Л., ФИО, ИП физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 373 от 19 марта 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Окооровым г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«14» апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

«21» апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.

«28» апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена **плановая** выездная проверка

старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Коневова А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

в отношении: МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска», осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Челябинск, ул. Челябинского рабочего, 1а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» Паюсова С.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, а также не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ)	01.04.2022	



	отсутствует)			
2.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 ППР в РФ.	п. 2 ППР в РФ	01.04.2022	
3.	В кастилянной для отделки стен применены материалы (обои бумажные) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.1.1, (КМ2) не представлены.	ст. 4, ст. 6, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
4.	Специалист организации, ответственный за пожарную безопасность, не прошел обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность. (Удостоверение о прохождении обучения не предоставлено)	П. 30 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утверждённых Приказом МЧС России № 645 от 12 декабря 2007 года	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24 а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР  
по городу Челябинску  
Конева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.А.П.

(подпись)

«28» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующий МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» Паусова С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2021 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;  
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99