

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 10 г. Челябинска»
 454108, г. Челябинск, ул. Челябинского рабочего, 1а
 тел. 259-35-60 электронная почта ya.mdou10@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска»

С.Г. Паюсова

Отчет о выполнении мероприятий по устранению нарушений УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области

Предписание № 373/1/1 от «28» апреля 2021 г.

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указываете я только выполнение)
1	2	3	4	5
МБДОУ «Детский сад № 10 г. Челябинска» по адресу: ул. Челябинского рабочего, 1А Предписание №373/1/1				
1.	На объекте защиты не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, а также не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ)	01.04.2022	выполнено
	На первом этаже в кастелянной для отделки стен применены материалы (обои бумажные) с неопределенными	Ст. 4, ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008 №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	выполнено

	свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.1.1 (КМ2) не представлены			
	Специалист организации, ответственный за пожарную безопасность, не прошел обучение ППМ в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность	П.30 норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 года № 645	01.04.2022	выполнено
МБДОУ «Детский сад № 10 г.Челябинска» по адресу: ул. Гагарина, 4 А				
Предписание №374/1/1				
1.	На объекте защиты не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, а также не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует)	П. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ)	01.04.2022	выполнено
2.	На объекте защиты инструкция о мерах по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 ППР в РФ	п.2 ППР в РФ	01.04.2022	выполнено
3.	На первом этаже в комнате для персонала для отделки стен	Ст. 4, ст.6, ст.134 ФЗ от 22.07.2008 №123 Технический регламент	01.04.2022	выполнено

<p>применены материалы (обои бумажные) с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.1.1 (КМ2) не представлены</p>	<p>о требованиях пожарной безопасности»</p>		
--	---	--	--